



EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT

Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament

REGISTRE D'EIXIDA SPEIS

Núm. Registre:
Data : 27/02/2020

Data: 27/02/2020 SPEIS
(BOMBERS)

r/s^a: r/n:

Assumpte: condicions instal·lacions
en festes o esdeveniments en vies
públiques.

Destinatarí:
Sr. cap d'Àrea de
Seguretat.

Davant de la necessitat de regular les condicions que han de reunir les instal·lacions eventuais a la via pública a fi de garantir l'accessibilitat dels mitjans del SPEIS, li remet el següent **INFORME TÈCNIC**:

INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMONTABLES: ACCESSIBILITAT DELS MITJANS D'AUXILI

Amb motiu de les instal·lacions ubicades a la via pública, durant les últimes festes de Fogueres, i en alguns casos en altres festes de barris, com són les de moros i cristians de Sant Blai i/o Altozano, festes patronals de Sant Gabriel, etc., hem advertit que proliferen les instal·lacions mal anomenades eventuais del tipus de barraques/racons, que per falta de regulació s'han anat instal·lant utilitzant cada vegada més mitjans estructurals amb perfil·leria metàl·lica tipus pòrtic o semblant, arribant a donar-se el cas d'instal·lacions amb diverses alçàries o pisos sobre el nivell del sòl. Com a conseqüència d'açò, es fa difícil el compliment de les condicions d'aproximació i maniobra dels vehicles de bombers exigides en la secció SI 5 del Document Bàsic de Seguretat contra Incendis del Codi Tècnic de l'Edificació (DBSI-CTE). Per tant, a fi de garantir l'accés a les façanes o el pas per davall d'aquestes, als vehicles de rescat en altura del Servei de Bombers en el moment de la intervenció, en cas de donar-se una situació d'emergència, **no es permetrà la instal·lació d'estructures elevades** (barraques, racons, carpes, etc.), que no garantisquen una altura mínima lliure o gàlib de 4,50 metres, estant expressament prohibida qualsevol instal·lació **que no es desenvolupe en una sola planta**.

Quan les instal·lacions afecten façanes d'edificacions, per ser contigus a aquestes, els projectes tècnics presentats hauran de subjectar-se a les següents condicions i requisits generals:

1. Per al compliment de les condicions d'aproximació i maniobra dels vehicles de bombers exigides en la secció SI 5 del Document Bàsic de Seguretat contra Incendis del Codi Tècnic de l'Edificació (DBSI-CTE), s'observaran, en tot cas, els paràmetres establits a continuació, referents al situat final dels vehicles de bombers que hauran de disposar d'un espai de maniobra de:
 - a) Amplària mínima lliure: 5 m
 - b) Altura lliure la de l'edifici
 - c) Distància màxima fins als accessos a l'edifici: 30 m

d) Separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l'edifici:

-edificis de fins a 3 altures: 23 m

edificis entre 3 i 6 altures :18 m

-edificis de més de 6 altures: 10 m per a garantir el compliment del punt anterior, el projectista haurà de garantir que aquells elements de la instal·lació que suposen un impediment o obstacle determinant per a l'accessibilitat a l'interior del recinte i posterior situat dels vehicles d'emergència, són efectivament eventuais i de fàcil i ràpid desmuntatge, entenent-se, a aquest efecte, que reuneixen aquestes característiques aquelles instal·lacions i elements que permeten el seu desmuntatge i retirada en un màxim de 5 minuts, sense necessitat d'operaris especials ni ferramentes específiques, per a la qual cosa, el tècnic projectista haurà de manifestar expressament el compliment d'aquests extrems mitjançant la pertinent declaració responsable, incorporada a aquest efecte en el corresponent projecte tècnic, acompanyada de pla identificatiu de les parts o elements de la instal·lació que compleixen amb el requisit expressat.

2. El tècnic projectista haurà d'incorporar al projecte tècnic presentat, pla identificatiu de la ruta d'aproximació dels vehicles de bombers des d'una via urbana de circulació fluida a la zona d'ocupació justificant la viabilitat de l'itinerari indicat.
3. Les voreres contigües a façanes d'edificacions quedaran permanentment lliures d'obstacles. Excepcionalment, podrà ocupar-se part de la vorera sempre que hi haja informe favorable exprés del Servei d'Accessibilitat.

Les instal·lacions que complisquen les condicions generals referides anteriorment s'entendran informades favorablement pel SPEIS.

La qual cosa li trasllade perquè tinga els efectes oportuns.

Alacant, 27 de febrer de 2020

L'OFICIAL CAP DEL SPEIS

Ft.: Carlos Pérez Calvo